

**Odpowiedzi na pytania z 05.08.2015 roku
Dotyczy postępowania pn. „Budowa strażnicy dla OSP Olsztyn”**

Pytanie 1: Proszę o podanie parametrów technicznych, lodówek, płyt elektrycznych, zmywarek, piekarników, pralek, oraz innych elementów, które ma dostarczyć Wykonawca w celu wyposażenia pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie 1: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia lodówki. Minimalne parametry reszty wymienianych sprzętów:

- a) płyta elektryczna (szt. 1): płyta elektryczna do zabudowy o minimalnych parametrach: moc przyłączeniowa 5,5 kW, wymiary 60x53cm, 4 pola grzewcze elektryczne.
- b) piekarnik (szt. 1): piekarnik elektryczny o minimalnych parametrach: drzwi otwierane do dołu, szerokość: 60 cm x 53 cm, klasa energetyczna A+, pojemność piekarnika: 60-75 litrów.
- c) zmywarka (szt. 1): zmywarka do zabudowy o minimalnych parametrach: klasa energetyczna A+, wymiary ok. 59,8 x 81,5 x 55cm, pojemność 12 kompletów, możliwość połowy wsadu, wewnętrzne zabezpieczenie przed zalaniem, koszyk na sztućce.
- d) pralka (szt. 1): pralka o minimalnych parametrach: wolnostojąca pralno-wirówka, wysokoobrotowa, ładowność: 5,5 kg, współczynnik odwirowania G: 460, szeroko otwierające się drzwi ułatwiające załadunek, górna i przednia obudowa ze stali nierdzewnej, podgrzewanie elektryczne: 6kW, podgrzewanie ciepłą wodą: 45 litrów na cykl, podgrzewanie parowe 3/8: 2,0-5,5 bar, zabezpieczenie elektryczne: 400/3 + N/50 Hz: 16A, wymiary: wysokość – 1035 mm, szerokość – 660 mm, głębokość – 660 mm.
- e) suszarka (szt. 1): szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia ubrań bojowych i mokrej odzieży. Minimalne dane techniczne: Wymiary gabaryt. - 800 x 500 x 1800 (szer. x gł. x wys.) mm. Napięcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0 kW (2 x 1000W). Wydajność wentylatora - ~135 m3/h. Częstotliwość - 50 Hz. Samocz. zabezpieczenia termiczne p. poż. - 2szt.

Pytanie 2: Proszę o podanie parametrów technicznych wyposażenia warsztatu, stołów warsztatowych, narzędzi i urządzeń. Czy warsztat trzeba wyposażyć w regały? Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź na pytanie 2: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pomieszczenia warsztatu (pomieszczenie G04). Inwestor wymaga wykonania wszelkich instalacji w pomieszczeniu z możliwością podłączenia w przyszłości do nich urządzeń.

Pytanie 3: Proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń wyposażenia warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) , sprężarki do nabijania butli, sprężarki przemysłowej, „osusz do konserwacji sprzętu”.

Odpowiedź na pytanie 3: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia sprężarki do nabijania butli oraz sprężarki przemysłowej. Inwestor wymaga wykonania wszelkich instalacji w warsztacie ODO, w tym instalacji sprężonego powietrza, do której w przyszłości będzie możliwe podłączenie sprężarek. Parametry instalacji suszenia węży strażackich znajdują się w punkcie 2.5.12. PFU (strona 51).

Pytanie 4: Proszę o podanie wyposażenia sali szkoleniowej, ilość stołów, krzeseł, rodzaju krzeseł i stołów, parametrów technicznych urządzeń: systemu nagłośnienia, stołu operatorskiego lub

stanowiska multimedialnego lub stanowiska komputerowego wraz mikserem wzmacniaczem mocy oraz mikrofonami i niezbędnego osprzętu.

Odpowiedź na pytanie 4: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia sali szkoleniowej/izby tradycji (pomieszczenie P12). Inwestor wymaga wykonania wszelkich instalacji w pomieszczeniu z możliwością podłączenia w przyszłości do nich urządzeń.

Pytanie 5: Proszę o podanie wyposażenia pokoju gościnnego.

Odpowiedź na pytanie 5: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pokoju gościnnego (pomieszczenie P06).

Pytanie 6: Proszę o podanie wyposażenia i parametrów technicznych urządzeń znajdujących się w garażu, myjni oraz magazynie sprzętu ratowniczego.

Odpowiedź na pytanie 6: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach garażu (G01), myjni (G02) oraz magazynu sprzętu ratowniczego (G03). Inwestor wymaga wykonania wszelkich instalacji w pomieszczeniach z możliwością podłączenia w przyszłości do nich urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przegrody plandekowej z pcv na prowadnicy sufitowej oddzielającej pomieszczenie G01 od pomieszczenia G02.

Pytanie 7: Proszę o podanie ilości urządzeń do suszenia węży.

Odpowiedź na pytanie 7: Jedno urządzenie do suszenia węży pozwalające na suszenie trzech węży jednocześnie (parametry: punkt 2.5.12. PFU, strona 51).

Pytanie 8: Jak do wyżej wymienionych pytań ma się zapis w programie funkcjonalno-użytkowym pkt 2.6.18 „Wyposażenie meblowe obiektu Wszystkie elementy wyposażenia meblowego inwestor dostarczy we własnym zakresie, lub jeśli ma być inaczej określi na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.” Czy Wykonawca ma dostarczyć wyposażenie? Czy wyposażenie całego obiektu stoi po stronie Inwestora?

Odpowiedź na pytanie 8: Wykonawca ma dostarczyć i zamontować wyposażenie określone w zaktualizowanym opisie przedmiotu zamówienia niniejszego przetargu. Zmianę opisu przedmiotu zamówienia zamieszczono na stronie BIP oraz w zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 9: Po wizji lokalnej stwierdzono zabudowania w postaci sklepu i elementów małej architektury, bramki, altana, ławki, a także nie zinwentaryzowane drzewa, których nie obejmuje szkic sytuacyjny. Czy Wykonawca będzie musiał zająć się likwidacją tych obiektów?

Odpowiedź na pytanie 9: Odpowiedź znajduje się w PFU w punkcie 1.1.3. na stronie 7. Dodatkowo załącznikiem do PFU jest stanowisko Burmistrza Olsztynka dotyczące rozbiórek obiektów i wycinki drzew na działkach oznaczonych numerami 199/1 i 1992/2, obręb numer 2, m. Olsztynek.

Pytanie 10: Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych UPS

Odpowiedź na pytanie 10: Dobór parametrów technicznych UPS uzależniony jest od ustaleń na etapie wykonania projektu.

Pytanie 11: Proszę o podanie ilości oraz typów zastosowanych słupów oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź na pytanie 11: Dobór ilości oraz typów słupów oświetlenia zewnętrznego uzależniony jest od ustaleń na etapie wykonania projektu.

BURMISTRZ

Ingr Artur Wrochna