

Numer postępowania: ZBI.271.1.19.2014

Olsztyn, dnia 23 października 2014r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.10.2014


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza” – część IV: Modernizacja chodnika przy ulicy Ostródzkiej” - Numer postępowania : ZBI.271.1.19.2014

Pytanie nr 1.

Na **rys. Nr 2** (Przekrój poprzeczny chodnika) jest kostka betonowa gr. 8 cm , natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego jak również w przedmiarze robót jest określona kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm . Wobec powyższego prosimy o podanie konkretnej grubości kostki , z jakiej ma być wykonana nawierzchnia chodnika przy ul. Ostródzkiej.

Odpowiedź nr 1

Proszę przyjąć 6cm.


z up. Burmistrza Olsztynka
mgr oż. Krzysztof Wiecek
Zastępca Burmistrza