



**GMINA OLSZTYNEK**  
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7393756269 REGON 510743663  
tel. 89 519 54 50, fax 89 519 54 57



Numer postępowania: ZBI.271.1.4.2012

Olsztynek, dnia 8 marca 2012r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych pn.: **Zadanie 1. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu”;** **Zadanie 2. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ które, wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 8 marca 2012r.

**Pytanie nr 1 z dnia 08 marca 2012r.**

Świetlica w Drwęcku. Instalacje sanitarne: budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego. Opis projektu zawiera sprzeczne informacje – projektuje się zbiornik na szambo 8000 l oraz przepompownię ścieków GP2014 E/one Serwis (jedno wyklucza drugie). Przedmiar zawiera tylko zbiornik 8000 l . Proszę o zajęcie stanowiska, gdyż ten typ przepompowni to koszt ok. 24 tys. netto katalogowo.

**Odpowiedź nr 1 z dnia 08 marca 2012r.**

Zamawiający informuje, iż projekty budowlane zawierają błędy dotyczące budowy przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

Zadanie 1. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w projekcie budowlanym mowa jest o przyłączy kanalizacji ściekowej oraz zbiorniku na ścieki natomiast w pozwoleniu na budowę nr Onk/31/2011 z dnia 28 marca 2011r. wpisano przyłącze kanalizacji do zbiornika na nieczystości.

W Łutynowie do wykonania będzie przyłącze kanalizacji ściekowej do sieci istniejącej.

Zadanie 2. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu” w projekcie budowlanym mowa jest o przyłączy kanalizacji ściekowej oraz zbiorniku na ścieki natomiast w pozwoleniu na budowę nr Onk/41/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. wpisano przyłącze kanalizacji do zbiornika na nieczystości.

W Drwęcku do wykonania będzie zbiornik szczelny.

Ze względu na fakt, iż dla robót budowlanych opis przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą m.in. projektu budowlanego, a przedstawione przez nas projekty zawierają błędy Zamawiający dokona korekty projektu budowlanego.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na potrzebę sprecyzowania przedmiotu zamówienia dokonana zostanie zmiana terminu składania ofert. Prosimy o śledzenie strony BIP Zamawiającego w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi postępowania.

Z poważaniem;

z up. Burmistrza Olsztyńska  
*[Signature]*  
mgr inż. Przemysław Wierzborek  
Zastępca Burmistrza