



Zasilenie
YKY 5x16mm² L= 8m zZK-1+TL/R/F

gniazdo 24 V

grzejnik

oświetlenie
zewnętrzne
YKY 3x6 mm²

gniazdo 230 V

przeływowy
podgrzewacz
wody

rezerwa

rezerwa

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN
SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Temat	Schemat rozdzielni szafki sterowniczej przepompowni ścieków P-4 na terenie dz. nr 60/4 w Dębowa Góra gm. Olsztyn		
Inwestor	Urząd Miejski w Olsztynie ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztyn		
Opracował: Marek Grendziński	Podpis	PRZETWORZENIE, KOSZTORYSOWANIE WYKONANSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH Marek Grendziński	
nr uprawnień 135/92/OŁ	Data	III 2007	upr. bud. nr 135.92/OŁ E-03 § 5 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7, § 8 ust. 1 pkt 4