



Zasilanie  
YKY 5x16mm<sup>2</sup> L= 11m z ZK-1+TL/R/F

gniazdo 24 V

grzejnik

oświetlenie  
zewnętrzne  
YKY 3x6 mm<sup>2</sup>

gniazdo 230 V

przepływowy  
podgrzewacz  
wody

rezerwa

rezerwa

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN  
SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Temat	Schemat rozdzielni szafki sterowniczej przepompowni ścieków P-15 na terenie dz. nr 3430 w Nowa Wś Ostródzka gm. Olsztyn		
Inwestor	Urząd Miejski w Olsztynie ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztyn		
Opracował: Marek Grendziński	Podpis	PROJEKTOWANIE, KONSULTOWANIE WYKONANSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Marek Grendziński	
nr uprawnień 195/92/OL	Data	III 2007	UDP. DZI. NR 135.92/OL E-03 9.5 ust. 2, 8.6 ust. 3/5.7, 5.13 ust. 1 pkt 4