



Zasilenie  
YKY 5x16mm<sup>2</sup> L= 11m z ZK-1+TL/R/F

gniazdo 24 V    grzejnik    oświetlenie zewnętrzne  
YKY 3x6 mm<sup>2</sup>    gniazdo 230 V    przepływowy podgrzewacz wody    rezerwa    rezerwa

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Temat	Schemat rozdzielni szafki sterowniczej przepompowni ścieków P-16 na terenie dz. nr 1/8 w Nowa Wśń Ostrodzka gm. Olsztynek		
Inwestor	Urząd Miejski w Olsztynie, ul. Ratusz 1, 10-115 Olsztynek		
Opracował: Marek Grendzinski	Podpis	WYKONAWSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Marek Grendzinski upr. bud. nr 3892/Ol	Rysunek
nr uprawnień 135/92/Ol	Data	04.08.2007	13.08.2007