

13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział w Olsztynie.
14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005 r.).
15. Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddział w Olsztynie.
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.



OPRACOWAŁ:

Grzegorz Machnacz

Tel. (089)6463272 wew.5126

e-mail: grzegorz.machnacz@olsztyn.energa.pl

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
TECHNICZNY REJONU

mgr inż. Zbigniew Michowski

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
2. Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Ostróda
ul. Przemysłowa 13, 14-100 Ostróda