



Zasilanie  
YKY 5x16mm<sup>2</sup> L= 10m z ZK-1+TL/R/F

gniazdo 24 V

grzejnik

oświetlenie  
zewnętrzne  
YKY 3x6 mm<sup>2</sup>

gniazdo 230 V

przepływowy  
podgrzewacz  
wody

rezerwa

rezerwa

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN  
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Temat	Schemat rozdzielni szafki sterowniczej przepompowni ścieków P-17 na terenie dz. nr 2 w Nowa Wś Ostródzka gm. Olsztynek		
Inwestor	Urząd Miejski w Olsztynie ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek		
Opracował: Marek Grendzinski	Podpis	Marek Grendzinski NIP: 142-22-01	
nr uprawnień 135/92/OL	Data	15.11.2007 6 ust. 3, 7, § 13 ust. 1 pkt 4 E-03	