

Olsztynek dn: 24.03.2011 r

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
11-015 Olsztynek, ul. Górna 1
DZIAŁ WODOCIĄGÓW
tel. 519 20 48

Burmistrz Olsztyńska
11-015 Olsztynek ul. Ratusz 1

WARUNKI TECHNICZNE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących :

- zasilenia w wodę ,odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych z terenu projektowanego zespołu boisk „Moje boisko-Orlik 2012” działki nr 178/21 i 176/5 , obręb 4, miasto Olsztynek

informuje, że:

wstępnie wyraża zgodę na włączenie w/w obiektu do układu sieci wod-kan.
z n/w warunkami:

- 1/ Zasilenie w wodę – z uwagi , że projektowany budynek zaplecza boiska będzie bezpośrednio przylegał do obiektu istniejącej kotłowni należy rozważyć zasilenie w wodę poprzez już istniejącą instalację wodną w tym obiekcie . Miejsce ewentualnego włączenia się z nową instalacją oraz miejsce montażu wodomierza zostanie uzgodnione z działem wodociągi i kanalizacji ZGK na etapie ewentualnych decyzji w terenie
- 2/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej- należy wybrać jedną z istniejących studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pobliżu projektowanego obiektu i włączyć do niej projektowany odcinek przyłącza sanitarnego. Średnicę rur dobrać w zależności od ilości zrzucanych ścieków / nie mniej niż 160 mm/
- 3/ Kanalizacja deszczowa – z uwagi , że w pobliżu w/w obiektu nie istnieje sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować w/w sieć o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami i włączyć do jednej z istniejących studni deszczowych na ul. E. Behringa
- 4/ Gotowy projekt należy przedstawić do tut. ZGK w celu ostatecznego uzgodnienia

Z poważaniem :

KIEROWNIK
Działu Wodociągów

Ryszard Gilewicz