



Burmistrz Olsztynka

Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztyn
tel./fax +48 (089) 5192799

www.olsztynek.pl
e-mail: burmistrz@olsztynek.pl
ratusz@olsztynek.pl

Olsztynek dnia 25.03.2009 r.

Wyjaśnienia do SIWZ

Numer sprawy: RG 0717/3/2009 K

Dotyczy : zamówienia publicznego pn. „Malowanie korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku .”

W związku zapytaniem dot. wyjaśnień do SIWZ na zadanie pn. „Malowanie korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Olsztynku .” Burmistrz Olsztynka informuje:

Pyt.1

Rodzaj wentylatora pomieszczenia serwerowni – wydajność, sposób sterowania co ma powodować uruchamianie – wyłącznik czy czujka temperatury

Odp.

Rodzaj wentylatora zgodny z przedmiarem robót i ma go uruchamiać czujka temperatury.

Pyt. 2

Sygnalizator dźwiękowy – rodzaj sygnalizatora (dzwonek, buczonek czy syrena), miejsce jego montażu, sposób jego uruchamiania

Odp.

Należy nie ujmować tej pozycji w kosztorysie

Pyt. 3

Brak informacji na temat kolorystyki ścian i sufitów (istotne do przyjęcia ceny materiałów)

Odp.

Kolory mają być jasne pastelowe

Z poważaniem

/-/ Burmistrz Olsztynka