

Olsztynek 20.04.2010 r.

Sz. P. mgr inż. Mirosław Stegienko
Burmistrz Miasta Olsztynek

WARUNKI TECHNICZNE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku w odpowiedzi na wniosek na wydanie warunków technicznych dotyczących :

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych w Waplewie **informuje, że :**

wstępnie wyraża zgodę na włączenie w/w projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej do sieci miejskiej z n/w warunkami :

- 1/ Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy włączyć do istniejącego kolektora sanitarnego grawitacyjnego znajdującego się na dz. 119 obręb Waplewo obok budynku Waplewo 27 tj. w miejscu uzgodnionym z ZGK w Olsztynku.
- 2/ Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na dz. 114 obręb Waplewo obok budynku Waplewo 20 tj. w miejscu uzgodnionym z ZGK w Olsztynku.
- 3/ Kategorycznie zabrania się włączanie do projektowanych przykanalików istniejących szamb/ do likwidacji lub przebudowy na studnie rewizyjne jeżeli istnieje taka możliwość/.

Gotowy projekt spełniający kryteria obowiązujących przepisów w projektowaniu sieci wodno-kanalizacyjnych należy przedstawić do tut. ZGK w celu ostatecznego uzgodnienia.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
11-015 Olsztynek ul. Górna 1
DZIAŁ WODOCIĄGÓW
tel. 519 20 48