

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
11-015 Olsztynek, ul. Górna 1  
DZIAŁ WODOCIAGÓW  
tel. 519 20 48

Olsztynek dn: 18.09.2009 r.

**Inwestycje Ochrony Środowiska**  
**Jan Żemajtys**  
10-123 Olsztyn ul. Grunwaldzka 18/10

### WARUNKI TECHNICZNE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących :

- Rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku wsi Łutynówko gm. Olsztynek

**informuje, że:**

wstępnie wyraża zgodę na wykonanie w/w rozbudowy z n/w warunkami:

- 1/ Rozbudowę należy rozpocząć na końcówce istniejącej sieci z rur PCV 110 mm poprzez układ trójnika z zasuwą odcinającą  
Rurociąg należy zaprojektować z rur PCV 110 mm i na końcówce zaprojektować układ hydrantu z zasuwą odcinającą / nadziemny/
- 2/ Przyłącza wodociągowe zaprojektować z rur PE / 32-40 mm / i włączyć do projektowanej sieci poprzez nawiertki do rur PCV z zasuwkami odcinającymi
- 3/ Układy pomiarowe łącznie z zaworami oraz zaworem antyskażeniowym należy zaprojektować w konsolach w miejscach uzgodnionych z ZGK Dział wodociągów w Olsztynku
- 4/ Gotowy projekt spełniający kryteria obowiązujących przepisów w projektowaniu sieci wodociągowych należy przedstawić do tut. ZGK w celu ostatecznego uzgodnienia

Z poważaniem :

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
11-015 Olsztynek, ul. Górna 1  
DZIAŁ WODOCIAGÓW  
tel. 519 20 48