MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1 : 500

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wytyczonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

KERG: 245-75/2009
Woj.: warmińsko-mazurskie
Powiat: olsztyński
Miasto: Olsztynek
Obręb: 3
Arkusz: 232.214.231.3; 232.214.233.1
Działka: **32/10, 46, 47, 49/4**

KERG: 51.17-6/2009
Woj.: warmińsko-mazurskie
Powiat: olsztyński
Gmina: Olsztynek
Obręb: Łutynowo
Arkusz: 232.214.231.4; 232.214.233.2
Działka: **3205/1, 3205/2, 3205/25**

Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027) reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty Olsztyńskiego.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym sieciami ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzgodnieniowego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 04. WRZ. 2006
Z upoważnienia Starosty
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowany obiekt budowlany wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania tych prac.
Olsztyn 04. WRZ. 2006 mgr inż. Tadeusz Wyszyński
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Tadeusz Wyszyński
Nr uprawn. 10126

Lw. 187.95
12.01.68r.

obręb Olsztynek
obręb Łutynowo

PVC ⌀110 L=65m
PVC ⌀110 L=30m
PVC ⌀110 L=38m
PVC ⌀110 L=144m
PVC ⌀110 L=146m
PVC ⌀160 L=188m
PVC ⌀160 L=240m
PVC ⌀140

HP⌀80 Z⌀80
Z⌀100 x 2
NA ⌀100
R.O. PVC ⌀110 L=2m
W-1 W-2 W-3 W-4

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PZUiS Olsztynek - Olsztynek

STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5
Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (DZ.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnienie dotyczy usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wytyczonymi projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu do ponownego uzgodnienia.
Uzgodnienie ważne do ...
Uzgodnienie ważne 3 lat od daty uzgodnienia
Olsztyn, dnia 02.02.2010 r.
Z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Ewelina Kapuścińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

W przypadku zwłoki czasowej w realizacji inwestycji, przed przystąpieniem do niej, należy dokonać sprawdzenia w zasobie w obszarze którego dotyczy uzgodnienie nie dokonano inwestycji innych elementów sieci uzbrojenia terenu.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
11-015 Olsztynek, ul. Górna 1
DZIAŁ WODOCIĄGÓW
tel. 519 20 48
KIEROWNIK Działu Wodociągów
Ryszard Gilewicz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku wsi Łutynówko
gm Olsztynek woj.Warmińsko-Mazurskie

SKALA 1:500

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN

Z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Leszek Rączkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Budownictwa

Niniejszy załącznik Nr ... stanowi integralną część pozwolenia (decyzji) Nr ... Starosty Olsztyńskiego z dnia ... 2010 Nr ...

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Inwestycje Ochrony Środowiska- Jan Żemajtys Olsztyn ul Grunwaldzka 18/10 tel/fax 0895350651	
OBIEKT	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku wsi Łutynówko gm Olsztynek woj.Warmińsko-Mazurskie	
TREŚĆ	MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA	
ADRES	Olsztynek i Łutynówko gm. Olsztynek	
OPRACOWAŁ	tech. Jan Żemajtys upr. 149/85/OL, 178/92/OL	
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiesław Kata upr. 223/83/OL, 98/83/OL	
SKALA	1:500	RYS 2

Sieć wodociągowa wykonać z rur PCV ⌀110 x 6,2 mm łączonych na kielich z uszczelką wargową
Przykrycie wodociągu min 1,7m
Całość wykonać zgodnie z BN-86/9192-02 i BN 86/9192-03
Projektowana przyłącza wykonane z dn kol. (zbrukowego) odbiorców do wodomierzy
Trasa proj. sieci podziałowej jest uzgodniona bezkonfliktowo - elektronicznie

OZNACZENIA

- Istniejąca sieć wodociągowa
- Projektowane przyłącze wodociągowe
- HP - Projektowany hydrant p.poż naziemny
- Z - Projektowana zasuwa
- NA - Projektowana nawiertka

INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
Jan Żemajtys
10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 18/10
tel./fax 535-50-51, kom. 505 093 853
NIP 739-201-36-90, Regon 511350574

WŁAŚCICIEL
Jan Żemajtys