



Olsztynek, 23 grudnia 2016 r.

Nasz znak: ZBI.271.4.17.2016

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Burmistrz Olsztyńka, na postawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztyńku – do 30.000 euro” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż”.

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Zakres prac dla zadania obejmuje:

1) Modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Olsztynek w zakresie wymiany urządzeń - hydrantów przeciwpożarowych. Modernizacja jednego hydrantu obejmuje:

- Demontaż istniejącego hydrantu nadziemnego/podziemnego.
- Montaż nowego hydrantu nadziemnego/podziemnego – schemat montażu hydrantu nadziemnego stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zaproszenia natomiast podziemnego załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia.
- Prace porządkowe i roboty odtworzeniowe (w tym odtworzenie nawierzchni chodników, trawników, itp.).
- Wykonanie badania wody po przeprowadzonej wymianie hydrantu (dokumentacja badania).
- Wykonanie badania wydajności hydrantu (dokumentacja badania) – badanie przeprowadzone będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać niżej wymienione dokumenty aktualne co najmniej w dniu produkcji hydrantu:

1. Aprobata techniczną.
2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Hydranty i inne części z demontażu należy przekazać do Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oraz sporządzić protokół z ich przekazania.

Szczegółowe wymagania dotyczące hydrantów nadziemnych:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch typów hydrantów: o średnicy nominalnej 80 mm (DN80) lub o średnicy nominalnej 100 mm (DN100),
2. podwójne zamknięcie,
3. zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania,
4. wykonany z żeliwa sferoidalnego,
5. kolumna z żeliwa sferoidalnego,
6. w cenie hydrantu należy uwzględnić cenę kolana stopowego oraz króćca o długości 800 mm.



Szczegółowe wymagania dotyczące hydrantów podziemnych:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch typów hydrantów: o średnicy nominalnej 80 mm (DN80) lub o średnicy nominalnej 100 mm (DN100),
2. wykonany z żeliwa sferoidalnego,
3. w cenie hydrantu należy uwzględnić cenę kolana stopowego oraz króćca o długości 800 mm.

Elementy, które także będą podlegały wycenie przez Wykonawcę:

1. zasuwą z żeliwa sferoidalnego DN80 i DN100, wraz z obudową teleskopową z wrzecionem oraz skrzynką uliczną do zasuw,
2. metr bieżący przyłącza DN80 i DN100.

## II. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **28.04.2017 r.**

**III. Okres wiązania ofertą:** 30 dni od dnia upływu ostatecznego terminu złożenia oferty.

## IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca powinien posiadać sprzęt niezbędny do wykonania zadania.

## V. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

Formularz ofertowy. Oferta może być sporządzona na formularzu ofertowym Zamawiającego lub własnym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż informacje zawarte na formularzu Wykonawcy muszą być zgodne z informacjami których żąda Zamawiający na formularzu załączonym do zaproszenia (załącznik numer 3 do zapytania ofertowego).

## VI. Kryterium wyboru oferty:

1. Kryterium 100% cena.
2. Cena zawierać powinna:
  - a) Wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa podatki i obciążenia,
  - b) Wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonaniem zamówienia.
  - c) Całkowity koszt pracy sprzętu wliczając przetransportowanie go na miejsce wykonywanych prac.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanej ceny.

## VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy z wykonawców może przedłożyć tylko jedną ofertę.
2. Koszty przygotowania ofert ponosi Wykonawca.
3. Forma dokumentów w oryginale należy przedłożyć formularz ofertowy.
4. Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny.
5. Oferty należy dostarczyć (przesłać pocztą, doręczyć osobiście)

do Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w terminie do dnia **29** grudnia 2016 r. do godziny 13:00.



# Gmina Olsztynek

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek  
tel. +48 89 519 5450 / fax +48 89 519 5457

e-mail: ratusz@olsztynek.pl  
www.olsztynek.pl

Kopertę lub opakowanie oznaczyć należy następującym tytułem.: *oferta zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż”*.

Adres zamawiającego: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek  
Osoba upoważniona do kontaktu: Karolina Ogonowska – podinspektor ref. ZBI  
tel. (0 89) 519 54 64, e-mail: budownictwo@olsztynek.pl

VIII. Z zamawiającym który zaproponuje najkorzystniejszą cenę i jednocześnie przedłoży ofertę odpowiadającą wytycznym niniejszego zaproszenia (co do przedmiotu zamówienia i dokumentów formalnych) zostanie podpisana umowa na wykonywanie zadania.

IX. Ze względu na szacowaną wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych wartość 30 000 euro do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8) w/w ustawy.

z up. BURMISTRZA OLSZTYNKA  
*Dagmara Grabowska*  
ZASTĘPCĄ KIEROWNIKA REFERATU  
CIĄŻYCH NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA

Sporządziła:

Karolina Ogonowska – podinspektor ref. ZBI  
Tel. 89 519 54 52, pok. 19