

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa – etap I”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania z dnia 13 grudnia 2017 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

Pytanie numer 1

Zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego czy studnia wodomierzowa musi być systemowa czy można ją wykonać na bazie trzonu studzienki PP 400?

Odpowiedź na pytanie numer 1

Nie, należy zastosować studnie systemowe.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Bogusław Kowalewski....

Akceptuję