

Olsztyn, 26 lutego 2018 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej –
II przetarg”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania z dnia 18 stycznia 2018 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

Pytanie numer 1

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie różnic technologicznych pomiędzy specyfikacją pozwolenia i operatu wodno-prawnego, a opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w ogłoszeniu.

W operacie wodno-prawnym - punkt X - opis rozwiązań projektowych planowanych pomostów pływających mówi o konstrukcji stalowej.

Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym jest mowa o konstrukcji betonowej:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Budowa pomostów pływających polega na montażu pływaków siatkobetonowych hydrotechnicznych wypełnionych styropianem o gęstości 35 kg/m³, Zamawiający dopuszcza ewentualnie zastosowanie styropianu o gęstości 18 kg/m³. Beton pływaków ma mieć następujące parametry: klasa C35/45, hydrofobowość ≤ 3,5%, mrozoodporność nie mniej niż F200. Okucia pływaków ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo.

Proszę o wyjaśnienie, skąd wynika rozbieżność w technologiach, które nie są równoważne, a pozwolenie wydano na konstrukcję stalową na pływakach ze spienionego polistyrenu.

Odpowiedź na pytanie numer 1

Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania zgodnego z projektem budowlanym oraz decyzją pozwolenia wodno-prawnego znak GŚ-III.6341.1.30.2017.UK.

Z up. Burmistrza Olsztynka

Bogusław Kowalewski
Zastępca Burmistrza
Akceptuję