

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku” – II przetarg

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania z dnia 12 lipca 2018 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

**Pytanie numer 1**

Występują dwa rodzaje spoin do bruku, przygotowywanych przez producenta jako gotowy do użytku produkt:

- 1) Spoiny cementowe – gdzie spoiwem drobnego kruszywa jest cement.
  - 2) Gdzie spoiwem jest żywica epoksydowa, do której dodaje się utwardzacz tuż przed wbudowaniem.
- Trzecim najtańszym sposobem w nawierzchniach granitowych jest wykonanie spoiny z betonu towarowego klasy C15/20 na kruszywach do 8mm.

Czy przy zadaniu Modernizacji ulicy Grunwaldzkiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku” można zastosować tą spoinę z betonu towarowego?

**Odpowiedź na pytanie numer 1**

Zamawiający, po zaczerpnięciu opinii Projektanta, wymaga zastosowania spoiny epoksydowej.

Z up. Burmistrza Olsztyńska  
Bogusław Kowalewski  
Zastępca Burmistrza  
Akceptuje