

Zamawiający:  
Gmina Olsztynek  
Ratusz 1  
11-015 Olsztynek

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach zadania: Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania z dnia 21 czerwca 2018 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

**1. Czy zamiast paneli 2x130W może być jeden np. 270W ?**

**Odpowiedź**

Moc paneli musi być dostosowana do zainstalowanego systemu oprawy i akumulatorów. Dopuszcza się montaż pojedynczego panelu fotowoltaicznego dostosowanego do proponowanego systemu (to jest panelu o mocy min. 260 W) .

**2. Jaka pojemność akumulatora ?**

**Odpowiedź**

Pojemność akumulatorów określa projektant podczas doboru rozwiązania i wykonaniu obliczeń dostosowując cały system (słup, oprawa, panel fotowoltaiczny, sterownik, akumulatory itp.) do wymagań zawartych w specyfikacji m.in.:

- autonomia min. 4 dni
- czas pracy 8-14godzin / dzień (pełnej mocy)
- moc oprawy min. 20W,
- strumień świetlny min. 2000lm,
- temperatura barwowa 4000K,
- temperatura pracy -20°C do 55°C
- posiadający wymagane atesty, deklaracje, certyfikaty.

Z up. Burmistrza Olsztyńska

Bogusław Kowalewski  
Zastępca Burmistrza

Robert Sobiecki  
Urząd Miejski w Olsztyнку  
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Beata Pieniak