

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej – I etap”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania z dnia 02 października 2018 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

Pytanie numer 1

Zgodnie z rysunkiem WK9 długość kanalizacji sanitarnej wynosi 209 mb, natomiast w przedmiarze robót poz. 66 jest 14,9 mb.

Prosimy o podanie zakresu robót objętego ww. przetargiem.

Odpowiedź na pytanie numer 1

Zamawiający informuje, iż przedmiar nie stanowi samoistnej podstawy do wyceny. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ z uwzględnieniem zmniejszenia zakresu zadania zgodnie załącznikiem do SIWZ numer 3a.

Pytanie numer 2

Zgodnie z rysunkiem WK9 należy wykonać studnie tworzywowe fi 315 i 425, natomiast zgodnie przedmiarem robót poz. 69 i 70 studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 i 1200 mm.

Prosimy o podanie zakresu robót objętego ww. przetargiem.

Odpowiedź na pytanie numer 2

Zamawiający informuje, iż przedmiar nie stanowi samoistnej podstawy do wyceny. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ z uwzględnieniem zmniejszenia zakresu zadania zgodnie załącznikiem do SIWZ numer 3a.

Pytanie numer 3

Zgodnie z rysunkiem WK12 długość kanalizacji wodociągowej wynosi 613,3 mb, natomiast w przedmiarze robót poz. 15 jest 429,47 mb.

Prosimy o podanie zakresu robót objętego ww. przetargiem.

Odpowiedź na pytanie numer 3

Zamawiający informuje, iż przedmiar nie stanowi samoistnej podstawy do wyceny. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ z uwzględnieniem zmniejszenia zakresu zadania zgodnie załącznikiem do SIWZ numer 3a.

Pytanie numer 4

Zgodnie z rysunkiem WK13 – węzeł 5 należy wykonać studnię wodomierzową zabezpieczoną przed zamarzaniem z wyprowadzoną wodą bieżącą zakończoną kranem ze złączką ogrodową.

Prosimy o podani, czy ww. studnie należy uwzględnić w wycenie robót, jeżeli tak to w jakiej pozycji.

Odpowiedź na pytanie numer 4

Zamawiający informuje, iż przedmiar nie stanowi samoistnej podstawy do wyceny. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ z uwzględnieniem zmniejszenia zakresu zadania zgodnie załącznikiem do SIWZ numer 3a.

Studnia wodomierzowa zostanie uwzględniona w kolejnym etapie prac podczas zadania, w trakcie wykonywania przyłącza do projektowanego budynku.

Z up. Burmistrza Olsztynka

Bogusław Kowalewski
Zastępca Burmistrza

.....
Akceptuję