

Znak sprawy: ZBI.271.1.32.2018

Olsztynek, dnia 30 listopada 2018 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont, przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień w ramach zadania pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

**Pytanie numer 1**

1 ) Proszę o podanie sposobu montażu przeszklenia szybu windowego - czy przeszklenie ma być montowane np. na rotulach, czy w inny sposób?

**Odpowiedź na pytanie numer 1**

Odnosnie sposobu montażu przeszklenia szybu windowego informujemy, że założono montaż na rotulach. Jednocześnie informujemy, że projekt nie obejmował detali szybu, projekt szczegółowy konstrukcji i przeszklenia może być wykonany dopiero po wykonaniu przestropowań poszczególnych antesol, na których będzie się opierała konstrukcja szybu każdej kondygnacji.

Założono dostawę i montaż szybu oraz windy przez konkretnego dostawcę sprzętu wybranego przez Wykonawcę w porozumieniu z Projektantem i Inwestorem. Jest to produkt gotowy wybranego producenta wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do odbioru przez UDT.

BURMISTRZ  
.....  
mgr inż. Mirosław Stęgienko  
Akceptuje

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Beata Pieniak