

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont, przebudowa i rozbudowa wieży ciśnień w ramach zadania pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

**Pytanie numer 1**

1 ) Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób mają być wykonane witryny W1+Dz2, W2 (klasa witryn p.poż EI 30), czy w systemie okiennie – drzwiowym tak jak jest podane w opisie, czy jako fasada co pokazane jest na przekrojach?

**Odpowiedź na pytanie numer 1**

W projekcie przyjęto system okiennie-drzwiowy, jednakże jeśli Wykonawca zaproponuje system fasadowy nie wykluczamy takiego rozwiązania. Uzależnione jest to od kwestii doboru odpowiednich profili oraz parametrów spełniających wymagany współczynnik przenikania ciepła oraz zapewniających wymóg EI30. Zaprojektowane okna, drzwi i witryny w części do budowywanej powinny mieć spójny wygląd.

BURMISTRZ

mgr inż. Mirosław Steglenko

.....  
Akceptuję

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCYJNY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Beata Pieniak