

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach zadania: Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ”.

**Pytanie numer 1:** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia wskazaną w Rozdziale III ust. 2 w następującym zakresie:

2) Akumulator:

- a) żelowy do instalacji solarnych,
- b) uszczelniony,
- c) pełny głęboki cykl rozładowania,
- d) bezobsługowy,
- e) montaż na słupie lub w ziemi w skrzynce baterii/obudowie,
- f) czas autonomii baterii akumulatorów dla 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni,
- g) posiadający wymagane atesty, deklaracje, certyfikaty.

4) Panel fotowoltaiczny:

- a) Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny,
  - b) o mocy min. 2x130W,
  - c) gwarancja producenta 25lat (25 lat – 80%).
- na następujące zapisy:

2) Akumulator:

- a) żelowy **lub litowo-jonowy** do instalacji solarnych,
- b) uszczelniony,
- c) pełny głęboki cykl rozładowania,
- d) bezobsługowy,
- e) montaż na słupie lub w ziemi w skrzynce baterii/obudowie,
- f) czas autonomii baterii akumulatorów dla 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni,
- g) posiadający wymagane atesty, deklaracje, certyfikaty.

4) Panel fotowoltaiczny:

- a) Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny,
- b) o mocy **min. 100W**,
- c) gwarancja producenta 25lat (25 lat – 80%).

**Odpowiedź na pytanie numer 1:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów SIWZ w Rozdziale III ust. 2 w zakresie akumulatorów i paneli fotowoltaicznych.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Mirasław Stegienko  
Akceptuję