



Burmistrz Olsztynka

ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
tel. +48 89 519 5450 / fax +48 89 519 5457

e-mail: ratusz@olsztynek.pl
www.olsztynek.pl



Znak sprawy: ZBI.271.3.2.2020

Olsztynek, 02.04.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA CENOWEGO

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa kruszywa łamanego z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg na terenie gminy Olsztynek w 2020 r.” – prowadzonego zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynki – do 30.000 euro (Zarządzenie nr K/15/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 13 kwietnia 2018 r.)

Pytanie: Proszę o jasne określenie co Państwo rozumieją pod pojęciem kruszywo łamane frakcji 0:31,5 mm. Proszę określić jakie parametry ma posiadać kruszywo. Jaki ma być przekrusz ? czy ma to być C50/10 CZY C50/30 CZY C90/3. Dokument WT-4 mówi o wszystkich z tych wymienionych przeze mnie parametrach. Dziękuję. Pozdrawiam (pisownia oryginalna)

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia dotyczy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, o przekruszu C50/30.

Niniejsza odpowiedź stanowi uzupełnienie zapytania cenowego, znak: ZBI.271.3.2.2020 z dnia 31.03.2020r.

z up. BURMISTRZA OLSZTYNKA
Beata Pieniak
KIEROWNIK REPERATU
INWESTYCYJ I OCHRONY ŚRODOWISKA



Beata Pieniak
KIEROWNIK REPERATU
INWESTYCYJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

